

Váš dopis zn.:
Ze dne: 21.7.2016

Obecní úřad Hovorčovice
Ing. Miroslav Bazika
Revoluční 33
250 64 Hovorčovice

Spis. zn.: S-KHSSC 38244/2016
Č. j.: KHSSC 38244/2016

Vyřizuje: Lisá
Tel.: +420241118203
E-mail: vera.lisa@khsstc.cz

Datum: 10.8.2016

Hovorčovice, Rozšíření ČOV – závazné stanovisko k řízení o užívání stavby

Na základě žádosti Obce Hovorčovice, IČ 00240214 se sídlem Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ust. 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 82 odst. 1 a 2 písm.i) zákona zpracovanou dokumentaci pro řízení o užívání stavby „Rozšíření ČOV na 2600 EO umístěné na pozemcích parc.č. st.929, 45/84“ v k.ú. Hovorčovice a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou dokumentací k řízení o užívání stavby „Rozšíření ČOV na 2600 umístěné na pozemcích parc.č. st.929, 45/84“ v k.ú. Hovorčovice

s e s o u h l a s í

Odůvodnění:

Dopisem výše cit. značky jste požádali o stanovisko k uvedenému projektu pro řízení o užívání stavby.

Prostudováním předložené dokumentace bylo zjištěno, že stavba je realizována v souladu s projektovou dokumentací schválenou KHS ke stavebnímu povolení.

K řízení o užívání stavby byl předložen protokol z měření hluku zpracovaný Ing. Milošem Mertlem z autorizované laboratoře MERTL AKUSTIKA s.r.o. v květnu 2016 č. A-2016-1-50, který vyhodnocuje hlukovou zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližší obytné zástavby při provozu stacionárních zdrojů hluku instalovaných v areálu ČOV. Při měření hluku nebyla zjištěna přítomnost tónové složky. Nejbližší obytná zástavba je umístěná ve vzdálenosti cca 170 m od objektu ČOV.

Měření hluku probíhalo v chráněném venkovním prostoru čp. 894 a čp 920 při běžném provozu veškeré technologie.

Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru stavby RD čp. 894 působená provozem ČOV je stanovena $L_{Aeq,1h} = 32,1 \pm 1,7$ dB a v chráněném venkovním prostoru čp. 920 byla $L_{Aeq,1h} = 33,2 \pm 1,7$ dB.

Podle §12 odst. 4/ ve spojení s přílohou č. 3 část A Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je hygienický limit stanoven pro chráněný venkovní prostor staveb pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v denní době na $L_{Aeq,8h} = 50$ dB a pro 1 nejhlučnější hodinu v noční době $L_{Aeq,1h} = 40$ dB. Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb se při hodnocení naměřených hodnot uplatňují nejistoty odpovídající metodě měření.

Z naměřených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyplývá, že nejbližší obytná zástavba obce Hovorčovice nebude zasažena nadlimitním hlukem z provozu ČOV a naměřené hladiny nepřekračují hygienické limity v denní i noční době dané v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Otisk úředního razítka

Příloha:PD

Mgr. Eva Kremeníková

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Rozdělovník

Adresát, DS

MěÚ Brandýs n.L., odbor ŽP, DS

KHS, HOK aa..